



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **374873** Certificado tipo: **19244**
Solicitud de aprobación: **E-013-14-12637** Fecha solicitud: **09/12/2020**
Certificado de aprobación: **E-013-14-10230** Fecha certificado: **01/04/2021**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **013-1c-ISOCASCO3**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC 60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **IMPORTADORA IMERSA S.A.**
DIRECCIÓN: **Arauco 241, casa 4**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR**
MODELO: **eBG** MARCA: **CHINT**
FABRICANTE: **ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO. LTD.** PAIS ORIGEN: **CHINA** PROCEDENCIA: **CHINA**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEING, ZHEJIANG CHINA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO, PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN
187293 (10A), 187295 (16A), 187296 (20A), 187297 (25A), 187298 (32A), 187299 (40A)

Uso	Doméstico	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación	C
Tensión nominal	230/400V~	Corriente	10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A	Desechable	Si
Nº de polos	1				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede
TAMAÑO LOTE: **31500 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Septiembre/2020** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	5100289509-2
ITEM	2,3,4,5

INVOICE IC20200903

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	35202 / 35898
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	50363
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	35619-1

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 01/04/2021 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorías de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación